V-Cone Application Sizing

RF5 CIRC LOAD

Serial #	02-0441	Fluid State	LIQUID
Tag		Fluid	Water , WATER
Model	VP0CQE44N2	End User	ARGONNE NATION LABORATORY
Job Ref.	JB10133		

Description	V-CONE 1.5" ALL S304 WITH VICTAILIC GROOVE ENDS, 1/4" NPT 3000# COUPIN	Mktg. Code	03 04 159
Note			

C_f	0.8578	
P_f	150	psiG
T_f	90	°F
ρ	62.00	lb/ft3
μ	0.7827	cP
G		
Z		
Y		
k		
C_P		
Mw	18.015	
P_b		
T_b		
Z_b		
P_{baro}	14.696	psiA
P_c	3198.8	psiA
T_c	1164.8	°R
F_a	1.000	
aPE	D 9.5e-06 d 9.5e-06	⇐
P_v	0.6991	psiA
P_{loss}	2.239	psiA

⇐ Entered value.

q	max. Flowrate	24	GPM
Re	max. Reynolds	6.012e+04	
V	max. Velocity	3.820	fps
ΔP	max. Dp	84.399	inWC
ΔP	min. Dp	0.84398	inWC
D	Meter I.D.	1.6020	in
d	Cone O.D.	1.4290	in
β	Beta Ratio	0.4520	
	Turn Down	10	

McCrometer Cal.	
Third Party Cal.	
Dye. Pen. Exam.	
Hydro. Test	
X-Ray Exam.	
Mag. Part.	
PMI	
CMTR Copies	
McCrometer Eng.	MPG

	Re	Velocity fps	Gas. Exp. Y	ΔP inWC	Flowrate GPM
1	6.012e+04	3.8201		84.399	24.000
2	5.410e+04	3.4381		68.362	21.600
3	4.809e+04	3.0561		54.016	19.200
4	4.208e+04	2.6741		41.355	16.800
5	3.607e+04	2.2921		30.384	14.400
6	3.006e+04	1.9101		21.100	12.000
7	2.405e+04	1.5280		13.504	9.6000
8	1.803e+04	1.1460		7.5958	7.2000
9	1.202e+04	0.76402		3.3759	4.8000
10	6012	0.38201		0.84397	2.4000

Table based on one flow condition (P, T ,Z , k ...) V40 Version 1.20

Record Start Date	02-12-2002
Print Date	03-19-2002

k1 = 2.0104e-02
k2 =
k3 =

McCROMETER